



# KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.

[www.kpwgogolin.pl](http://www.kpwgogolin.pl)

Gogolin dn.08.02.2024

DWK 4010.04.2024.TS

**Państwowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna w Krapkowicach  
ul. Kilińskiego 1  
47-303 Krapkowice**

## Dot. decyzji 3/HK/2024

W związku z decyzją nr 3/HK/2024 w sprawie wykrycia bakterii grupy coli informujemy iż ujęcie st. 1P w Górażdżach zostało **wyłączone z użytkowania**. Dane ujęcie zostanie zachlorowane i przebadane w celu ponownego późniejszego uruchomienia. Woda ujmowana z w/w studni dostarczała wodę do miejscowości Gogolin ul. Ligonia od nr 43 do PSZOK, ul. Powstańców, ul. Spacerowa, ul. Akacyjowa, ul. Spokojna, ul. Akacyjowa, ul. Dzierżonia, ul. Dębowa od nr 19 (nowa ulica).

W celu przeprowadzenia działań naprawczych Spółka przepłukała i przechlorowała sieci wodociągowe na ulicach do których docierała woda skażona. Do czasu przeprowadzenia ponownych badań jakości wody przydatnej do spożycia na dany obszar przekierowana została woda z ujęcia st.2 w Górażdżach o zwiększonej zawartości chloru w wodzie w ilości nie przekraczającej 0,3 mg/l.

Woda z ujęcia nr.2 została już wcześniej przebadana i można z niej normalnie korzystać. Spełnia parametry jakościowe wody przeznaczonej do spożycia.

Z poważaniem:

PROKURENT  
  
Grażyna Kowolik

Do wiadomości :  
a/a  
Burmistrz Miasta Gogolin

47-320 Gogolin  
ul. Ligonia 15  
tel. 77 4 23 20 31

Kapitał Zakładowy 12.750. 500,00 PLN  
Nr konta 45 8883 0005 2001 0000 0707 0001  
45 1050 1504 1000 0023 6186 8850

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy  
w Opolu VIII Wydział Gospodarczy  
KRS 0000407315  
NIP 756-000-43-85  
REGON 161444284

